

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Michaela Šťastná
Na Lužci 12
160 00 PRAHA 6

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: OZPZ 82308/13-Ha
Spisová zn.: OZPZ 15295/2013

Martin Hlouška
Jaselská 434/28
16000 PRAHA 6

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Štěpánka Holá
Telefon: 321 748 330
E-mail: stepanka.hola@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Datum: 30.09.2013

Povolení ke stavbě studny na pozemku p. č. 17 v k.ú. Přebozy a k odběru podzemní vody z ní podle § 8 a § 15 zák.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby zahrady a zásobování rodinného domu.

ROZHODNUTÍ

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (dále MěÚ Kolín, OŽPZ), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zák.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (vodní zákon) a speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon),

povolení

Martinu Hlouškovi, nar. 01.11.1989, Jaselská 434/28, Praha 6 a Michaela Šťastné, nar. 27.05.1983, Osmého listopadu 599/58, Praha 6,

a) k odběru podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. zák.čís. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastní studny situované na pozemku par. č. 17, k.ú. Přebozy, obec Zalesany, kraj Středočeský, hydrologické pořadí 1-04-06-026, hydrogeologický rajón 4350- Velimská křída, v množství:

max. 0,0159 l/s prům.0,01 l/s 37,8 m³/měs. 302,0 m³/rok
a to pro potřeby zahrady a zásobování rodinného domu na dobu životnosti vodního díla,

b) ke zřízení vodního díla – stavbě domovní vrtané studny upravené pro motorové čerpání o hloubce 29 m a průměru zárubnice 150 mm na shora uvedeném pozemku stavebníka podle § 15 odst. 1 zák.čís. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 115 stavebního zákona, potřebné k realizaci výše uvedeného nakládání s vodami.

Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek:

- 1) Stavba se provede řádným a odborným způsobem podle předložené ověřené projektové dokumentace za respektování všech vztahujících se právních předpisů (zejména na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ČSN 75 5115 a dalších souvisejících předpisů. Manipulační šachta vrtané studny bude vyvedena nejméně 0,5 m nad okolní upravený terén, vodotěsná dlažba bude provedena do vzdálenosti 1 m od pláště studny se sklonem nejméně 2 %. Studnu je nutno chránit krytem, který musí být zabezpečen proti posunutí, nesmí být ze dřeva a na okraji musí přesahovat plášť studny nejméně 5 cm.

Projektovou dokumentaci vypracovala:

Ing. Jaroslava Čáповá - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT 0003868, č. úkolu 31/03/12

Hydrogeologický posudek vypracoval:

RNDr. Miloš Mikolanda, Poděbrady - odborná způsobilost v oboru hydrogeologie - č. úkolu 31/03/12

- 2) Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou, která je oprávněna provádět práce hornickým způsobem podle § 5 odst. 2 zák.č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění.
- 3) Stavba bude dokončena do 30.09.2015.
- 4) Udělené povolení zanikne, nebude-li stavba zahájena do dvou let od nabytí právní moci.
- 5) Změna stavby nesmí být provedena bez předchozího souhlasu MěÚ Kolín, OŽPZ.
- 6) Po dokončení stavby požádá stavebník MěÚ Kolín, OŽPZ, o kolaudační souhlas a k žádosti předloží dokumentaci o skutečném provedení stavby vyhotovenou osobou, která stavbu prováděla, případné revizní zprávy.
- 7) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu osob na staveništi. Případné instalace el. zařízení musí být provedeny podle příslušných elektrotechnických předpisů a norem.
- 8) Území kolem studny nesmí být znečišťováno ani jinak ohrožováno např. jinou stavbou nebo činností, která by mohla ohrozit jakost podzemní vody.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je: Martin Hlouška, nar. 01.11.1989, Jaselská 434/28, Praha 6 a Michaela Šťastná, nar. 27.05.1983, Osmého listopadu 599/58, Praha 6

Odůvodnění:

Martin Hlouška, nar. 01.11.1989, Jaselská 434/28, Praha 6 a Michaela Šťastná, nar. 27.05.1983, Osmého listopadu 599/58, Praha 6 podali dne 01.08.2013 u zdejšího odboru žádost o stavební povolení na stavbu domovní vrtané studny na pozemku p. č. 17 v k.ú. Přebozy a o povolení odběru podzemní vody z ní. Projektová dokumentace řeší stavbu domovní vrtané studny o hloubce 29 m, k jejíž realizaci a odběru vody z ní je třeba povolení podle § 8 a § 15 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro stavbu studny bylo vydáno stavebním úřadem Městského úřadu v Kouřimi rozhodnutí o umístění stavby ze dne 05.12.2012 č.j. KOU 1883/12. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 07.01.2013.

Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci vodoprávní řízení dne 01.08.2013. Dne 28.08.2013 bylo zahájení oznámeno a byl stanoven termín pro uplatnění námitek a připomínek ze strany všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy do 10 dnů od doručení oznámení s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny do stanoveného termínu, nebude možno podle § 115 odst. 8 zák.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Protože do termínu vydání tohoto rozhodnutí MěÚ Kolín, OŽPZ, žádné námítky ani připomínky k předmětné stavbě studny neobdržel, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a stavba studny byla povolena.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství